

「沖縄県消防指令センター全体更新等整備事業」募集要項等に関する質問書及び回答(令和6年2月27日公表)

No.	質問意見	資料名等	頁	大項目	中項目	小項目		項目		項目名	質問	回答
1	質問	要求水準書	6	I	9	(1)				要求水準の変更事由	ウについて事業者側からの協議要請に応じた結果も含まれますか。	ご認識のとおりです。
2	質問	要求水準書	15	Ⅲ	2	(3)	①	ア	(ウ)		受変電設備は建物本体とは別に棟を設け、別棟内に設置することは問題ありませんか。	問題ありません。
3	質問	要求水準書	16	Ⅲ	2	(3)	①	コ	(イ)		非常用発電設備は建物本体とは別に棟を設け、別棟内に設置することは問題ありませんか。	問題ありません。
4	質問	要求水準書	17	Ⅲ	2	(3)	②	ア	(ウ)		受水槽は建物本体とは別に棟を設け、別棟内に設置することは問題ありませんか。もしくは、敷地内屋外設置としても問題ないでしょうか。	問題ありません。
5	質問	要求水準書	19	Ⅲ	3	(1)	②	イ			指令室Aのように、現段階で床段差を設ける必要はありますか。床段差無しで提案を行って問題ないでしょうか。	指令室A及びBをOAフロアとし、床段差無しで提案しても問題ありません。参考資料-10 指令センター通信指令室参考レイアウト図を修正しました。
6	質問	要求水準書	20	Ⅲ	3	(1)	⑦	イ			ロッカーについて、備品リストに仕様が無いため、二段式ロッカーで提案しても問題ないでしょうか。	ロッカーの調達は不要です。設置スペースとして一人用(扉W450)で提案とします。参考資料-18 既存什器・備品使用可能リストに追加記載しました。
7	質問	要求水準書	20	Ⅲ	3	(1)	⑧	ウ			更衣室内にシャワー室を設けても問題ないでしょうか。	問題ありません。
8	質問	要求水準書	21	Ⅲ	3	(2)	⑨	ウ			更衣室内にシャワー室を設けても問題ないでしょうか。	問題ありません。
9	質問	要求水準書	21	Ⅲ	3	(2)	⑩	ア			保管スペース(各40名分程度)とありますが、参考資料11は何名分のスペースになりますか。もしくは、一人あたりのロッカーの大ききの確認を行いたいです。	保管する防火帽(W250×D350×H230mm)の寸法から、0.25m×40名=10m以上となります。(参考資料11では片面5m以上としています。)一人あたりのサイズとして0.4m程度の幅を希望します。

