

うるま市水道庁舎消防設備更新工事

業務名：うるま市水道庁舎消防設備更新工事

業務場所：水道庁舎

業務期間：契約日の翌日～令和8年12月31日

※作業は原則閉庁日（土、日、祝祭日）に行うものとし、発注者と協議の上決定する。

また、契約日以降、可能な限り早期に着手できるよう努めること。

1. 概要

・日本火災報知機工業会による推奨交換期間の超過により、自動火災報知器の更新工事を行う。

（一覧表・平面図・数量表を参照）

・電気・発電室側の差動式スポット型感知器（2個）について令和8年2月に無償取替を行っており、更新の対象外とする。

2. 留意事項

・業務遂行にあたり、適切な安全対策を施し、事故の無いように安全管理には注意を払うこと。また、庁舎利用者の安全に十分注意し迷惑をかけることのないよう配慮すること。

・敷地内に車両を進入させて作業を行う際は、事前に発注者と調整すること。

・廃材は、適切に処分すること。

3. 提出書類

・別添「提出書類・図書（成果品）一覧」参照