

様式 5

(うるま市提出用)

質問回答書	
公告番号 う企第112001号	件名 津堅島における燃料供給方策検討業務
回答日 令和8年7月28日	
質問事項	回答事項
【担当者調書】 様式9「業務実施体制調書」に担当技術者2名（正・副）を記載する予定です。様式11「担当者調書」は「担当者・正」に加え「担当者・副」分の提出が必要でしょうか。	様式11「担当者調書」につきましては、「担当者・正」および「担当者・副」の双方の提出が必要となります。 様式9「業務実施体制調書」に記載される担当技術者（正・副）全員の専門性および実績等を確認・評価いたしますので、それぞれの調書を作成し、併せてご提出くださいますようお願いいたします。
【本業務全体について】 必ずしもガソリンスタンドの設置を前提とはしていないという認識でよろしいでしょうか。	必ずしも固定式のガソリンスタンドの設置を前提とするものではありません。 仕様書の「4 業務内容 (2)」に記載のとおり、地下タンクや地上タンク方式といった固定施設だけでなく、移動タンク貯蔵所（移動販売車）方式などのハード整備や、「本島から島内への燃料の運搬に係る費用の補助（ソフト事業）」を含め、最適な燃料供給の可能性を幅広く検討することを求めています。 施設の建設ありきではなく、島の実態に即した最適な燃料供給の仕組み（設備形態および運営体制）のご提案を想定しております。