

【学校】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	具志川東中学校	うるま市字具志川2803番地	中学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」に定める「第2次診断法」	Is/Iso=0.309 CTU・SD=0.21	耐震改修	令和3年～ 令和4年	用途指標U=1.25 として診断
	3号棟							
2	兼原小学校	うるま市字喜屋武66番地	小学校	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準同解説」に定める「第2次診断法」	—	—	—	用途指標U=1.25 として診断
	14号棟							
	15号棟							
	16号棟							

【庁舎】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
3	石川警察署庁舎	うるま市石川東山本町1丁目1番1号	警察署	(一財)日本建築防災協会「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針同解説」(2009年)並びに「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針同解説」(2001年)に定める「第2次診断法」	Is/Iso=1.053 CTU・SD=0.37	建替え	令和7年～ 令和9年	用途指標U=1.25 として診断