## 公表 一覧表

防火対象物名	所在地	違反の内容		その他消防長が必要と認める事項		備考
称		指摘事項	根拠法令	公表日	その他	1
フィッシング ステップ 具志川店	うるま市字豊原1番地1	屋内消火栓設備未設置	消防法第17条、 消防法施行令第11条	令和5年1月13日		
				年 月 日		
				年 月 日		
				年 月 日		
				年 月 日		
				年 月 日		
				年 月 日		
				年 月 日		