

消防危第142号  
令和元年9月25日

各都道府県消防防災主管部長　] 殿  
東京消防庁・各指定都市消防長

消防庁危険物保安室長  
(公印省略)

### 危険物運搬容器の誤表示について

今般、株式会社M o n o t a R O から消防庁に対して、危険物運搬容器としての表示に誤りがあったこと及びその対応について報告がありましたので、下記のとおり情報提供します。

各都道府県消防防災主管部長におかれましては、貴管内の市町村（消防の事務を処理する一部事務組合等を含む。）に対してもこの旨周知されるようお願いします。

#### 記

##### 1 誤りのあった商品

「ブレーキ＆パーツクリーナー2000增量タイプ」（別添参照）

##### 2 製造販売事業者

株式会社M o n o t a R O （兵庫県尼崎市竹谷町2-183）

##### 3 誤りの内容

第2石油類 危険等級III → 誤

第1石油類 危険等級II → 正

※ 上記の表示に変更後、当該商品の各保管場所である屋内貯蔵所において、許可申請等の指定数量の倍数を超える保管状況は認められなかった。

##### 4 対応

株式会社M o n o t a R O により、次の対応が行われます。

- (1) 販売先に告知文書、メール等により当該表示の誤りについて周知を図る。
- (2) 株式会社M o n o t a R O のホームページに、本件に関する内容を掲載する。
- (3) 新たに製造する運搬容器については、正しい表示で販売し、在庫商品については正しい表示のなされたシールを貼付する。

消防庁危険物保安室  
担当：内藤補佐、小島係長、安田  
TEL 03-5253-7524  
FAX 03-5253-7534

