

毎日検査結果

令和5年9月

検査日:9月1日~9月30日 (1日1回 計30回)

検査項目	水質基準値等	地区名	石川地区	具志川地区	与那城地区	勝連地区
		検査場所(所在地)	市道東山29号線(石川)	市道1-35号線(州崎)	市道42号線(伊計)	市道5-1号線(津堅)
残留塩素濃度	0.1mg/l以上	最高値	0.5	0.7	0.3	0.3
		最低値	0.4	0.5	0.2	0.2
		平均値	0.5	0.6	0.3	0.3
色	異常でないこと	結果	異常なし(30回)	異常なし(30回)	異常なし(30回)	異常なし(30回)
濁り	異常でないこと	結果	異常なし(30回)	異常なし(30回)	異常なし(30回)	異常なし(30回)

うるま市水道事業