

毎日検査結果

令和6年3月

検査日:3月1日~3月31日 (1日1回 計31回)

| 検査項目 | 水質基準値等 | 地区名 | 石川地区 | 具志川地区 | 与那城地区 | 勝連地区 |
|--------|-----------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|
| | | 検査場所(所在地) | 市道東山29号線(石川) | 市道1-35号線(州崎) | 市道42号線(伊計) | 市道5-1号線(津堅) |
| 残留塩素濃度 | 0.1mg/ℓ以上 | 最高値 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| | | 最低値 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| | | 平均値 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 |
| 色 | 異常でないこと | 結果 | 異常なし(31回) | 異常なし(31回) | 異常なし(31回) | 異常なし(31回) |
| 濁り | 異常でないこと | 結果 | 異常なし(31回) | 異常なし(31回) | 異常なし(31回) | 異常なし(31回) |

うるま市水道事業