

調査結果

令和8年6月

採水日:令和8年6月9日

検査項目	単位	水質基準値等	石川地区	具志川地区	与那城地区	勝連地区
			市道東山29号線(石川)	市道1-35号線(州崎)	市道42号線(伊計)	市道5-1号線(津堅)
一般細菌	(個/mL)	100個/mL以下	0	0	0	0
大腸菌	(-)	検出されないこと	陰性	陰性	陰性	陰性
カドミウム及びその化合物	(mg/L)	0.003mg/L以下	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
水銀及びその化合物	(mg/L)	0.0005mg/L以下	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
亜硝酸態窒素	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	(mg/L)	10mg/L以下	0.10	0.10	0.10	0.09
フッ素及びその化合物	(mg/L)	0.8mg/L以下	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
ホウ素及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.017	0.016	0.016	0.017
四塩化炭素	(mg/L)	0.002mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トランス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	(mg/L)	0.04mg/L以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
ジクロロメタン	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
テトラクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
トリクロロエチレン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ペンフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペンフルオロオクタン酸(PFOA)	(mg/L)	0.00005mg/L以下	-	-	-	0.0000004
ベンゼン	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
塩素酸	(mg/L)	0.6mg/L以下	0.05	0.0600	<0.05	0.07
クロロ酢酸	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
クロロホルム	(mg/L)	0.06mg/L以下	0.005	0.0043	0.009	0.012
ジクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.003	<0.002	<0.002	0.003
ジブロモクロロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.018	0.016	0.026	0.027
臭素酸	(mg/L)	0.01mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	(mg/L)	0.1mg/L以下	0.043	0.036	0.060	0.068
トリクロロ酢酸	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.002	<0.002	<0.002	0.003
ブロモジクロロメタン	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.014	0.011	0.020	0.023
ブロモホルム	(mg/L)	0.03mg/L以下	0.006	0.005	0.007	0.007
ホルムアルデヒド	(mg/L)	0.08mg/L以下	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
亜鉛及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	0.001	<0.001	0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	(mg/L)	0.2mg/L以下	0.029	0.025	0.029	0.027
鉄及びその化合物	(mg/L)	0.3mg/L以下	<0.010	<0.010	<0.010	<0.010
銅及びその化合物	(mg/L)	1.0mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	0.001
ナトリウム及びその化合物	(mg/L)	200mg/L以下	12.3	12.4	12.5	13.5
マンガン及びその化合物	(mg/L)	0.05mg/L以下	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	(mg/L)	200mg/L以下	21.7	21.7	22.1	23.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	(mg/L)	300mg/L以下	27.3	26.7	28.6	28.4
蒸発残留物	(mg/L)	500mg/L以下	73.5	69.5	75	86
陰イオン界面活性剤	(mg/L)	0.2mg/L以下	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ジェオスミン	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	(mg/L)	0.00001mg/L以下	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	(mg/L)	0.02mg/L以下	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	(mg/L)	0.005mg/L以下	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	(mg/L)	3mg/L以下	0.7	0.7	0.7	0.7
pH値	(-)	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.6	7.7
味	(-)	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭 気	(-)	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色 度	(度)	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
濁 度	(度)	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
残留塩素	(mg/L)	0.1mg/L以上	0.5	0.7	0.3	0.4