

うるま市火葬場整備事業【火葬炉設備工事】 要求水準書等の修正点

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目	項目	項目	項目	項目名	令和5年11月15日公表	令和5年12月●●日公表
										修正前	修正後
1	要求水準書	-	-	-	-	-	-	-	資料一覧	-	「資料9 工事区分表(参考)」を追記
2	要求水準書	-	-	-	-	-	-	-	配付一覧	-	「資料9 工事区分表(参考)」を追記
3	要求水準書	10	3	(3)	ウ	(イ)	⑦	-	モニター設備	⑦モニター設備 ・排気筒監視カメラ、場内防犯カメラ及びモニターを整備し、記録できること。 ・モニターは、カラー表示ができるものとし、事務室、中央監視室に設置すること。 (a) 排気筒監視カメラ 型式 ズーム式カラーカメラ 数量 全排気筒を監視可能な数量 付属品 必要なもの一式 (b) 場内監視カメラ 型式 ドーム型カラーカメラ 数量 下記が監視可能な必要台数とする (敷地出入口、車寄せ、エントランスホール、待合ホール(ロビー)、建物出入口、告別・収骨室等) (c) モニター 型式 カラー液晶型 数量 2台(事務室用11台、中央監視室用11台)以上	項目削除
4	要求水準書	-	-	-	-	-	-	-	資料5 事業者が設置する備品リスト	-	「・火葬備品については火葬炉設備事業者が、施設備品および運営備品については建築事業者が設置すること。なお、経費等もそれぞれの項目に含むこと。」を追記
5	様式集	13	様式第5号-1	-	-	-	-	-	用紙サイズ及び枚数	A4版・縦 1ページ以内	A4版・縦 1ページ以内 別紙excelファイル A3版・横 1ページ以内