

諸室別機能一覧表

区分	諸室	セキュリティ区画	空調	コンセント	電灯設備	非常用発電	空調	コンセント	電灯設備	上下水道	給湯(電気温水)	洗面台	散水栓	キッチン(IH)	インターホン	プロジェクター	スクリーン	TV端子	内線(外線)電話	無線LAN	有線LAN	掛時計	複合機等	備考
指令センター	通信指令室A	A	A※2	A	A	A	●	●	●								A			A	A	※8		
	通信指令室B	A	A※2	A	A	A	●	●	●								A			A	A	※8		
	指令センター事務室兼運営協議会事務局事務室	A	A	A	A	A	●	●	●						A		A	A	AB	A	A※7	※8		
	会議室	A	A	A	A※4	A	●	●	●						A	A	A	A※6	AB	A	A			
	リフレッシュルーム・給湯室	A	A	A	A	A		○	○	A	A			A			A	A※6			A			
	休憩室(男女)	A	A	A	A	A	●	○	○	A		A					A	A※6			A			
	更衣室(男女)	A	A	A	A	A			○															
	シャワー室(男女)	A		A	A	A			○	A	A													
	職員用トイレ(男女)	A		A	A	A			○	A														
	書庫	A		A	A																			
	多目的室	A	A	A	A※4	A	●	●	●							A	A	A	A※6	AB	A	A		
	給湯室	A	A	A	A					A	A													
	UPS室	A	A※2	A	A	A	●	●	○															
うるま市消防本部	事務室	B	B	B	B	B	●	●	○						B		B	B	B	B	B	B※7	3台	
	消防長室	B	B	B	B	B		○	○	B		B					B	B	B	B	B			
	消防参事室	B	B	B	B	B		○	○	B		B					B	B	B	B	B			
	消防団室	C	B	B	B	B		○	○								B	B			B			
	大会議室	B	B	B	B※4	B	●	●	○						B	B	B	B※6	B	B	B			
	リフレッシュルーム・給湯室	B	B	B	B	B		○	○	B	B			B			B	B※6			B			
	休憩室(男女)	B	B	B	B	B	●	○	○	B		B					B	B※6			B			
	更衣室(男女)	B	B	B	B	B			○															
	シャワー室(男女)	B		B	B	B			○	B	B													
	防火服等保管ロッカー室ロッカー室	B		B	B	B			○															
	職員用トイレ(男女)	B		B	B	B			○	B														
	倉庫A	B		B	B	B			○															
	倉庫B	B		B	B	B			○															
書庫A	B		B	B	B			○																
書庫B	B		B	B	B			○																
サーバー室	B	B※2	B	B	B	●	●	○												B				
共用部	ロビー兼展示スペース及び受付・窓口相談スペース	ABC	B	B	B	B			○						AB※5				AB※6	AB		B		
	階段			B	B	B			○															エレベーターの区分はBとする
	来庁者用トイレ(男女)バリアフリートイレ含む			B	B	B			○	B	B													
	ゴミ庫	ABC※1		B	B					B		B	B											
外構・駐車場等			B※3	B					B			B												

管理区分
A:消防指令センター
B:うるま市消防本部
C:うるま市消防団

※1 委託業者も入室可能とする
※2 24時間空調
※3 EV車用含む
※4 調光

○:50%以上
●:100%

※5不在時呼び出し

※6内線のみ

※7アナログ及びデジタルで表示する
※8指令機器納入事業者と調整する