

令和7・8年度うるま市民芸術劇場等  
自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書

1 目的

うるま市教育委員会が定める保安規程及びその他関係法令の定めるに基づき、うるま市民芸術劇場等に設置されている自家用電気工作物の維持及び安全な運用ができるよう定期的な保安管理業務を実施する。

2 委託の期間 令和7年4月1日 ～ 令和9年3月31日

3 自家用電気工作物の概要

設置場所 うるま市民芸術劇場

所在地 うるま市字仲嶺175番地

【需用設備】

①設備容量 2, 475キロボルトアンペア

②受電電圧 6, 600ボルト

【非常用予備発電装置】

①発電機定格容量 375キロボルトアンペア

②発電機定格電圧 6, 600ボルト

③原動機の種類 ガスタービン

設置場所 うるま市生涯学習・文化振興センター

所在地 うるま市字仲嶺187番地

【需用設備】

①設備容量 500キロボルトアンペア

②受電電圧 6, 600ボルト

【非常用予備発電装置】

① 発電機定格容量 150キロボルトアンペア

② 発電機定格電圧 6, 600ボルト

設置場所 きむたかホール

所在地 うるま市勝連平安名3071番地

【需用設備】

①設備容量 1, 130キロボルトアンペア

②受電電圧 6, 600ボルト

設置場所 シビックセンター

所在地 うるま市勝連平安名3047番地

【需用設備】

- ①設備容量 375キロボルトアンペア
- ②受電電圧 6,600ボルト

【非常用予備発電装置】

- ①発電機定格容量 45キロボルトアンペア
  - ① ②発電機定格電圧 220ボルト
- 設置場所 石川地区公民館
- 所在地 うるま市石川曙2丁目1-52

【需用設備】

- ①設備容量 200キロボルトアンペア

【非常用予備発電装置】

- ①発電機定格容量 15キロボルトアンペア

4 点検回数

- ①月次点検 月1回
- ②年次点検 年1回
- ③臨時点検 必要に応じて実施
- ④工事期間中 毎週1回以上
- ⑤竣工検査 必要に応じて実施

5 その他留意事項

- ①自家用電気工作物に関する法令等を遵守すること
- ②点検終了後は速やかに報告書を発注者へ提出すること
- ③保安点検に従事する者は電気事業法施行規則に定める資格と実務経験を有した者とする。
- ④保安点検中に受注者の責により生じた損害等はそれを補償すること。
- ⑤保安点検は安全に充分留意し事故が発生しないよう実施しなければならない。

6 この業務委託の契約は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の3の規定による長期継続契約である。