

資 材 名 簿 ②

別紙 1

室内ユニット		室外ユニット		組合わせ仕様		設置場所
名称	品番	品番	電源仕様	定格能力 (Kw)	消費電力 (Kw)	
パッケージエアコン	C S - P 80 K 4 A	CU-P80X4S	単相電源仕様	冷房 7.1	冷房2.00	サーバー室
パッケージエアコン	C S - P 80 T 4	CU-P80X4S	単相電源仕様	冷房 7.1	冷房1.85	印刷室 (中央監視室)
パッケージエアコン	FHCP56FC	RZRP56BYV	単相電源仕様	冷房 5.6	冷房1.21	印刷室 (中央監視室)