



上水道本管図

※注意事項

市道石川70号線上に、事業用地の敷地境界から約40mまで水道管(φ75)を整備する予定のため、その範囲内で給水引込みを計画すること。
なお、定流量弁の設置を必須とする。

市道石川44号線

事業用地

約40m

市道石川70号線

【凡例】

- DIP (K) φ 100
- DIP (K) φ 75
- HIVP φ 50



下水道本管図

市道石川44号線

事業用地

約40m

※注意事項

市道70号線上に、事業用地の敷地境界から約40mまで下水道管を整備する予定のため、その範囲内で下水道管への接続を計画すること。なお、公共柵の深さは、約1.0mを想定とする。

【凡例】

- 既設管 (φ150～φ300)
- 新設管 (φ200(仮))

市道石川70号線

