

令和7年7月11日

うるま市教育委員会
教育長 嘉手苺 弘美
<公印省略>

質 疑 回 答 書

件名：うるま市立学校給食センター第一調理場蒸気式食器消毒保管庫購入

番号	質問件名	質問欄	解答欄
1	蒸気配管	蒸気配管工事の際、梁に穴をあけても宜しいでしょうか？	梁に蒸気配管用穴をあけることについては、受注者と施工前に位置等を協議します。
2	蒸気式食器消毒保管庫	庫内清掃のため、保管庫に排水栓は必要でしょうか？	排水栓は必要になります。
3	蒸気式食器消毒保管庫	床掃除の為、アジャスト脚は必要でしょうか？	アジャスト脚は必要になります。
4	電源設備	必要な電源は設置個所付近までご用意いただけるのでしょうか？それとも別途電気工事が必要でしょうか？	電源設備については、設置個所付近まで用意しますので接続のみとなります。

※追加資料

1	入札公告「蒸気式食器消毒保管庫購入」に係る関連資料		「02.蒸気式食器消毒保管庫設置位置」平面図を添付します。
---	---------------------------	--	-------------------------------