

毎日検査結果

令和3年3月

検査日:3月1日～3月31日 (1日1回 計31回)

検査項目	水質基準値等	地区名	石川地区	具志川地区	与那城地区	勝連地区
		検査場所(所在地)	市道東山29号線(石川)	市道1-35号線(州崎)	市道42号線(伊計)	市道5-1号線(津堅)
残留塩素濃度	0.1mg/l以上	最高値	0.7	0.8	0.4	0.4
		最低値	0.6	0.7	0.4	0.3
		平均値	0.6	0.7	0.4	0.3
色	異常でないこと	結果	異常なし(31回)	異常なし(31回)	異常なし(31回)	異常なし(31回)
濁り	異常でないこと	結果	異常なし(31回)	異常なし(31回)	異常なし(31回)	異常なし(31回)

うるま市水道事業