様式第５号（第７条関係）

# 公　表　一　覧　表

| 防火対象物名称 | 所在地 | 違反の内容 | | その他消防長が必要と認める事項 | | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 指摘事項 | 根拠法令 | 公表日 | その他 | |
| フィッシングステップ具志川店 | うるま市字豊原１番地１ | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条、消防法施行令第11条 | 令和５年１月13日 | | |
| シーランドうるま店 | うるま市字塩屋５０７番地 | 屋内消火栓設備未設置 | 消防法第17条、消防法施行令第11条 | 令和５年１月13日 | | |
| | | | | 年　月　日 | | |
| | | | | 年　月　日 | | |
| | | | | 年　月　日 | | |
| | | | | 年　月　日 | | |
| | | | | 年　月　日 | | |
| | | | | 年　月　日 | | |
| | | | | 年　月　日 | | |