

う消予第 1595号
平成25年10月11日

関係各位

うるま市消防長 照屋 賢正

病院・診療所等における防火対策の徹底について（通知）

平成25年10月11日（金）未明に福岡市博多区の整形外科において入院患者8名及び職員2名が焼死する火災が発生しました。（火災の概要参照）

現在、関係機関等において火災原因調査を実施中ではありますが、不特定多数の者が入りする貴院におかれましては、夜間における緊急時の対応など防火管理体制の再確認を行い、これを職員や来院者等に周知し、防火安全対策の更なる徹底を図られますようお願いいたします。

○火災の概要

- 1 出火日時等：平成25年10月11日（時刻調査中）
- 2 建物概要等 整形外科（延べ面積665.87㎡）
建物構造：RC造・耐火構造、地上4階・地下1階建て
消防用設備等：消火器具、屋内消火栓設備（任意設置）、自動火災報知設備、避難器具、誘導灯
防火管理の状況：防火管理者選任、消防計画作成及び避難訓練実施済み
- 3 焼損程度 「焼損面積415㎡」
- 4 死傷者等 「死者10名（患者8名、職員2名）、負傷者5人（重症4人、中等症1人）」
- 5 火災原因 「調査中」

お問い合わせ うるま市消防本部予防課 調査係 蔵元、兼城 電話 975-2119 FAX 973-4838
